



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Наурского района**

ул. М. Лермонтова, д. 44, ст. Наурская,
Чеченская Республика, 366128

19.08.2016 № 7-62-2016

Директору МБОУ «Наурская СОШ № 3»

Ибаковой Б.Г.

ул. Московская, 59, ст. Наурская,
Наурский район, ЧР, 366128

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства
в жилищно-коммунальной сфере

Прокуратурой района проведена проверка законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер к их незамедлительному устранению.

Надзорным мероприятием выявлен факт нарушения эксплуатации газопотребляющего оборудования в МБОУ «Наурская СОШ № 3» (далее – Учреждение), расположенного в ст. Наурская Наурского района ЧР по адресу: ул. Московская, 59.

Вопросы эксплуатации объектов исследуемой категории закреплены в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденном приказом Ростехрегулирования от 22.08.2012 № 251-ст, (далее – ГОСТ Р 54961-2012).

Согласно требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» одной из целей стандартизации является повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений.

В силу пункта 4.4 ГОСТ Р 54961-2012 владельцы газифицированных зданий (помещений), организации и предприятия, эксплуатирующие сети газопотребления, должны обеспечивать их содержание в исправном и работоспособном состоянии путем проведения комплекса работ, а также своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов предприятий и котельных.

Стоит отметить, что согласно пункту 5.1.2 ГОСТ Р 54961-2012 в организациях, осуществляющих деятельность в газифицированных общественных и административных зданиях, помещениях общественного назначения и т.д. должны быть назначены специально уполномоченные лица, ответственные за

эксплуатацию инженерных систем зданий, выполняющие ряд обязанностей в части обеспечения безопасной эксплуатации сетей газопотребления, в том числе осуществление контроля своевременной проверки технического состояния и восстановления работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений с установленным газоиспользующим оборудованием.

Аналогичные требования закреплены в Отраслевом стандарте 153-39.3-051-2003. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки (далее – Стандарт отрасли), которым в целях обеспечения безаварийности при эксплуатации объектов исследуемой категории предусмотрены ряд мероприятий, среди которых своевременная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов, в том числе соединительных патрубков, оголовков дымоходов и проверка качества выполнения указанных работ с регистрацией результатов в журнале.

Надзорное мероприятие показало, что перечисленные требования ГОСТ Р 54961-2012 и Стандарта отрасли руководством образовательного Учреждения проигнорированы.

Об этом свидетельствует тот факт, что в Учреждении уполномоченное лицо по эксплуатации и содержанию объектов этой категории не назначено, акты проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов на предыдущие отопительные сезоны отсутствуют.

Эксплуатация в школе, являющимся объектом общественного назначения, вентиляционных каналов и дымоходов, не прошедших технический осмотр на предмет безопасности, влечет за собою угрозу причинения вреда жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

В целях устранения указанных нарушений законов представляется целесообразным определение лица, ответственного за соблюдение законности в указанной сфере; обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений специализированными организациями не реже одного раза в год (дымоходов – перед отопительным сезоном) с составлением актов проверки их технического состояния.

Одновременно необходимо рассмотреть вопрос об ответственности Бацалгова Я.Ю., что будет способствовать повышению персональной ответственности работников Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. С учетом изложенных в настоящем представлении предложений (определение лица, ответственного за обеспечением безопасности эксплуатации объектов этой категории; обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений специализированными организациями не реже одного раза в год (дымоходов - перед отопительным сезоном) с составлением актов проверки их технического состояния) разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное соблюдение законности в сфере газопотребления.

3. По выявленным фактам нарушения законов организовать проверку, по итогам которой решить вопрос об ответственности Бацалгова Я.Ю. и иных виновных должностных лиц Учреждения.

4. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования сообщить в прокуратуру района в месячный срок со дня его вынесения с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных.

Исполняющий обязанности
прокурора района
советник юстиции



И.А. Цициев

Министерство образования
и науки Чеченской
Республики

Прокурору Наурского района
старшему советнику юстиции
Сербиеву И.М.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Наурская средняя
общеобразовательная школа №3»

366128, Чеченская Республика,
Наурский р-он, ст. Наурская,
ул. Дугучиева И.Б. 59

ОКПО 61509166 ОГРН 1092035000716
ИНН/КПП 2008002532/200801001

Исх. № 12
«19» 09 2016г.

Уважаемый Имран Магаматович!

На Ваше представление от 19.08.2016 № 7-62-2016 об устранении нарушений требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере сообщаю, что данное представление было рассмотрено в присутствии сотрудника прокуратуры.

В настоящее время руководством МБОУ «Наурская СОШ №3» приняты меры по определению лица, ответственного за обеспечение обслуживания вентиляционных каналов перед отопительным сезоном с составлением акта проверки их технического состояния.

Руководством школы в лице ее директора Ибаковой Б.Г. рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение действующего федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Таким образом, ответственному за ремонт и обслуживание здания Бацалгову Я.Ю. объявлено замечание (выписка из приказа прилагается).

Директор МБОУ
«Наурская СОШ №3»



Б.Г.Ибакова